



**Govern  
de les Illes Balears**

Conselleria d'Agricultura,  
Medi Ambient i Territori  
Direcció General de Medi Natural,  
Educació Ambiental i Canvi Climàtic

# PROJECTE PYROSUDOE

## PROGRAMA INTERREG IVB

### AVALUACIÓ DEL NIVELL DE PROTECCIÓ D'EDIFICACIONS DAVANT EL RISC D'INCENDI FORESTAL EN LA INTERFÍCIE URBANOFORRESTAL

DIRECCIÓ GENERAL DE BIODIVERSITAT  
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT  
GOVERN DE LES ILLES BALEARS

<b>URBANITZACIÓ</b>	
<b>TERME MUNICIPAL</b>	
<b>PROPIETARI</b>	<input type="checkbox"/> Resident
	<input type="checkbox"/> Estacional
<b>NACIONALITAT</b>	<input type="checkbox"/> Espanyola
	<input type="checkbox"/> Estrangera: especificar .....
<b>ENTREVISTAT</b>	HOME <input type="checkbox"/> DONA <input type="checkbox"/>

#### A. MESURES PREVENTIVES (franja de seguretat, millora dels accessos, neteja de brossa en teulades i canals, sistema d'aspersors, etc.)

##### A-1. ESTAT DE LA VOSTRA PROPIETAT PEL QUE FA A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS:

- No he aplicat mai mesures de protecció o fa més de tres anys 4
- La darrera vegada que vaig aplicar mesures d'aquest tipus va ser fa entre 1-3 anys 2
- Aplic mesures preventives anualment 0

##### A-2. CONEIXEU LA LEGISLACIÓ/RECOMANACIONS EN MATÈRIA DE MESURES PREVENTIVES CONTRA EL RISC D'INCENDI FORESTAL?:

- Gens 2
- Un poc 1
- Molt bé 0



## B. VEGETACIÓ A L'ENTORN DE L'EDIFICACIÓ

### B-1. NATURALESA DE LA VEGETACIÓ:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Coníferes (pi, pi+arbust, pi+ullastre, pi+mata...)                       | 4 |
| <input type="checkbox"/> Arbustives (xiprer, bruc, càrritx, argelaga...)                          | 3 |
| <input type="checkbox"/> Frondoses (alzinar, ullastre, mata...)                                   | 2 |
| <input type="checkbox"/> Pastura (conreus agrícoles, zones abandonades amb vegetació herbàcia...) | 1 |
| <input type="checkbox"/> Sòl nu o llaurat   | 0 |

### B-2. ESTRUCTURA I ALÇADA DE LA VEGETACIÓ:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Densa i alta (superior a 1,5 metres)     | 3 |
| <input type="checkbox"/> Densa i mitjana (entorn dels 1,5 metres) | 2 |
| <input type="checkbox"/> Densa i baixa (inferior als 1,5 metres)  | 1 |
| <input type="checkbox"/> Clara                                    | 0 |

### B-3. DISTÀNCIA DE LA VEGETACIÓ FORESTAL A L'EDIFICACIÓ:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> En contacte amb l'edificació | 3 |
| <input type="checkbox"/> A més de 5 metres            | 1 |
| <input type="checkbox"/> A més de 10 metres           | 0 |

## C. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'ENTORN DE L'EDIFICACIÓ (si són vàries heu de marcar la major puntuació)

### C-1. L'EDIFICACIÓ ESTÀ:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> En el fons d'una vall                | 3 |
| <input type="checkbox"/> En un pendent fort (superior al 10%) | 2 |
| <input type="checkbox"/> En un pendent suau (inferior al 10%) | 1 |
| <input type="checkbox"/> En terreny pla                       | 0 |

### C-2. EL MOBILIARI EXTERIOR DE L'EDIFICACIÓ ÉS:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Mobles de PVC                   | 2 |
| <input type="checkbox"/> Mobles de fusta                 | 1 |
| <input type="checkbox"/> Elements de pedra, ferro forjat | 0 |
| <input type="checkbox"/> Tendals o ombrel·les            | 2 |
| <input type="checkbox"/> Barbacoa                        | 3 |

### C-3. S'EMMAGATZEMEN MATERIALS A L'EXTERIOR DE L'EDIFICACIÓ:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> No   | 0 |
| <input type="checkbox"/> Sí, materials inflamables (pintures, dissolvents, etc.)                      | 4 |
| <input type="checkbox"/> Sí, un depòsit de gas (butà, propà, etc.) o líquid inflamable (gasoil, etc.) | 3 |
| <input type="checkbox"/> Sí, llenya (per a xemeneia o barbacoa)                                       | 2 |
| Distància entre aquests elements i l'edificació:  |   |
| <input type="checkbox"/> En contacte amb l'edificació   | 3 |
| <input type="checkbox"/> A menys de 50 metres   | 2 |
| <input type="checkbox"/> A més de 50 metres o enterrat  | 0 |

## D. SITUACIÓ DE L'EDIFICACIÓ

### D-1. VIES D'ACCÉS A L'EDIFICACIÓ:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Una sola via d'accés  | 2 |
| <input type="checkbox"/> Més d'una via d'accés | 0 |

### D-2. LA PARCEL·LA TÉ TANCAMENT?:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> No té tancament o és una reixa metàl·lica | 3 |
|--|---|



- Té tancament amb una bardissa d'alta inflamabilitat (xiprer, arizòniques, bruc, pi, palmàcies) 5
- Té tancament amb mur de paret seca, maçoneria, formigó o similar 0

**D-3. LES BARRERES D'ACCÉS A LA PARCEL·LA S'OBRIN AMB:**

- Porter automàtic 2
- Obertura manual 1
- No està mai tancat 0

**E. DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICACIÓ**

**E-1. MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ:**

- Fusta 5
- Material d'obra (ciment, pedra, etc.) **amb** presència de bigues de fusta que sobresurten de la façana 1
- Material d'obra (ciment, pedra, etc.) **sense** presència de bigues de fusta que sobresurtin de la façana 0

**E-2. COBERTA:**

- Presència a la teulada de material vegetal (acícules de pi, etc.) o de branques que s'hi recolzen 3
- Tela asfàltica, quitrà o cautxú 2
- Teula àrab simple, fibrociment o teula mixta 0

**E-3. CANALS:**

- Presència de material vegetal mort a la canal (acícules de pi, per exemple) 3
- PVC 2
- Un altre material (metall, fibrociment, d'obra, etc.) 0

**E-4. FUSTERIA DE LES FINESTRES I/O PERSIANES:**

- Finestres de PVC 3
- Finestres de fusta 2
- Finestres d'alumini o acer 0
- Sense persianes 5
- Amb persianes de PVC 4
- Amb persianes de fusta massissa (gruix major de 2 cm) 1

**E-5. CONTACTE AMB L'EXTERIOR:**

- Xemeneia lliure 3
- Xemeneia amb reixa o mataespurnes 1

**SÍNTESI DEL QÜESTIONARI**

SUMA DE PUNTS PER APARTATS	
A:	
B:	
C:	
D:	
E:	
<b>TOTAL</b>	

**RESULTATS**



**Govern  
de les Illes Balears**

Conselleria d'Agricultura,  
Medi Ambient i Territori  
Direcció General de Medi Natural,  
Educació Ambiental i Canvi Climàtic

**0 – 15: LA VOSTRA EDIFICACIÓ ESTÀ RELATIVAMENT BEN PROTEGIDA PEL QUE FA AL RISC D'INCENDI**

**16 – 31: LA VOSTRA EDIFICACIÓ ÉS VULNERABLE AL RISC D'INCENDI**

**32 – 46: LA VOSTRA EDIFICACIÓ ÉS MOLT VULNERABLE AL RISC D'INCENDI**

**47 o més: LA VOSTRA EDIFICACIÓ ÉS EXTREMADAMENT VULNERABLE AL RISC D'INCENDI**



**S U D O E**  
I n t e r r e g I V B